

**PERIODICITA' DEI CONTROLLI CON RICERCA PERDITE DI GAS REFRIGERANTE**  
**NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE**

QUANTITA' DI CO2 EQUIVALENTE	PERIODICITA' CONTROLLI SENZA DISPOSITIVO RILEVAMENTO PERDITE	PERIODICITA' CONTROLLI CON DISPOSITIVO RILEVAMENTO PERDITE
SOTTO LE 5 TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE	<b>NESSUN OBBLIGO</b>	<b>NESSUN OBBLIGO</b>
COMPRESI TRA LE 5 E LE 50 TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE	<b>OGNI 12 MESI</b>	<b>OGNI 24 MESI</b>
COMPRESI TRA LE 50 E LE 500 TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE	<b>OGNI 6 MESI</b>	<b>OGNI 12 MESI</b>
OLTRE LE 500 TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTE	<b>OGNI 3 MESI</b>	<b>OGNI 6 MESI</b>

Via Vogno 9, 24020 Rovetta (BG) P.I. e C.F. 03699280164 tel. 0346.74886 fax 0346.76391  
[tvS@termovalseriana.it](mailto:tvS@termovalseriana.it) [www.termovalseriana.it](http://www.termovalseriana.it)